



Ved SW-ver. 2.00x og derunder, skal modstand monteres i serie med sort signal ledning  
 Ved SW-ver. 2.01x og derover, skal INGEN modstand monteres



NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500  
 Fax +4576752525  
<http://www.nilan.dk>  
 Email: nilan@nilan.dk

CO2-føler kit  
 Vare nr. 7134B13 / 7134B14

CTS602 Styring

Ordrenr:	Rev.:	Init.:	MD
Dato: 05/11-2013	Nationalitet: DK / N / S / SF	Blad:	1

# Produktliste

Produkt (-)	Type	Beskrivelse	Dokumenttype	Side	Strømvej
C02	KCD-AN300 & RS-15-spec	C02-føler (Tilbehør)	Kredsskema	1	11
R1	150 Kohm	Modstand	Kredsskema	1	10



C02-føler kit  
Vare nr. 7134B13 / 7134B14

Projekt 7134B13 7134B14 131105		Antal sider 1	
Dato 05-11-2013	Land DK / N / S / SF	Næste side	Side 1